16

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
СУХА БАЛКА

СОГЛАСОВАНО:
Главный энергетик
ЧАО « СУХА БАЛКА»

_____Мякушин Н.В.
«_____» _____ 2019г.

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
ЧАО «СУХА БАЛКА»

_____ Пильтек И.В.
«_____» _____ 2019г.

Акт дефектов

Шахта «Юбилейная» **Уч. № 15**

Основание: капитальный ремонт эл. двигателя ВАО4-560-LA4_(Р-800 кВт_U-6000В In-89.4А n-1500 об/мин m-4000 кг.) инв. № 87045

Составлен комиссией:

Председатель комиссии: Главный энергетик Писарев А.В.
Члены комиссии: И.о.начальника участка №15 Кузьменко М.И.

№ п/п	Наименование работ	ед изм	к-во	Прим
1	Разборка и дефектовка эл. двигателя	шт.	1	
2	Вымотка статора эл.двигателя	шт.	60	
3	Обжиг секций эл.двигателя	шт.	60	
4	Ремонт (изготовление) секций	шт.	60	
5	Ремонт активной стали статора	К-т	1	
6	Демонтаж вала эл.двигателя	шт.	1	
7	Изготовление вала эл.двигателя	шт.	1	
8	Монтаж вала эл.двигателя	шт.	1	
9	Замена подшипников ротора	шт.	3	
10	Укладка секций статора	шт.	60	
11	Пайка схемы	шт.	1	
12	Изолировка схемы	шт.	1	
13	Запекание статорной изоляции	ч/см	24	
14	Пооперационные испытания технол. процесса	ч/см	8	
15	Покрытие обмотки статора изоляционной эмалью	ч/см	0,5	
16	Ремонт кожуха вентилятора	шт.	1	
17	Ремонт вентилятора	шт.	1	
18	Сборка эл.двигателя	шт.	1	
19	Наружная покраска эл.двигателя	ч/см	1	

Дата ввода в эксплуатацию - 30.11.2006
Остаточная стоимость - 4365,02 грн.

Главный энергетик _____ Писарев А.В.

И.о начальника участка №15 _____ Кузьменко М.И.

вул. Конституційна, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50029, Україна.
тел.: +38 (056) 404-80-87